



Obr. 701.1 STN 33 2000-7-701

KRYTIE EL. ZARIADENÍ VRAŤANIE SVETIELA OSADENÉHO V ZÓNE 1, 2 MUŠÍ BYŤ min. IP44



Obr. N 701.3 STN 33 2000-7-701

UMÝVACÍ PRIESTOR – SCHEMATICKE ZNAZORNENIE
ROZMERY S0 V (mm)



VYPRACOVAL:	ING. KOMANICKÝ	STAVBA:	CHMINIANSKE JAKUBOVANY - MATERSKÁ ŠKOLA	<div>STAVOPROJEKT</div> <div>s.r.o.</div> <div>Jarková 31, 080 01 Prešov</div> <div>www.stavoprojekt.sk</div>	
PROJEKTANT:	ING. KOMANICKÝ	OBJEKT:	S0 01 - MATERSKÁ ŠKOLA		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. KOMANICKÝ	ČASŤ:	E-STAVEBNÁ		
		DIEL:	ELI - ELEKTROINŠTALÁCIA		
VEDÚCI PROJEKTANT:	ING. ARCH. J. KRASNAY	OBSAH:	ZÓNY KÚPELNE, UMÝVACÍ PRIESTOR	KÓTY V:	/
				MIERKA:	/
				PRÍL.Č.:	14