



Čís. miest.	Názov miestností	Osvetlenie (lx)
2.00	Únikové schodisko	150
2.01	Umyváreň detí	200
2.01a	Umyváreň detí	200
2.02	Trieda	2x 300
2.03	Ekonomát	2x 75
2.04	Malý stolový výťah	2x /
2.05	Výdajňa stravy	2x 300
2.06	Šatňa detí	2x 200
2.07	Schodisko	150
2.07a	Sklad	100
2.08	Chodba	100
2.09	Kancelária	500
2.10	Chodba	100
2.11	Izolácia	300
2.12	Sprcha	200
2.13	WC	100
2.14	WC + sprcha	100
2.15	Šatňa	200
2.16	Údržbár	200
2.17	Kotolňa	200
2.18	Sklad	100
2.19	Chodba	100



- SV. ŽIARIKOVÉ ZAPUSTENÉ OPALOVÉ 4x18W EP, IP54
- SV. ŽIARIKOVÉ PRISADENÉ S MREŽKOU 4x18W EP, IP54
- SV. ŽIARIKOVÉ PRISADENÉ S MREŽKOU 2x36W EP, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ 2x36W EP, IP55
- SV. ŽIARIKOVÉ PRIZMATICKÉ 2x36W EP, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ PRIZMATICKÉ 1x36W EP, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ 1x36W EP, IP55
- SV. ŽIARIKOVÉ 1x18W, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ 1x26W, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ 1x18W, IP55
- SV. NÚDZOVÉ 1x8W, IP20

- TLAČIDLO CENTRAL-STOP
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ STRIEDAVÝ 250V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ STRIEDAVÝ 250V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP44 P.O.
- ZÁSUVKA 250V, 10/16A, IP20
- ZÁSUVKA DVOJITÁ 250V, 10/16A, IP20 S NÁTOČENOU DUTINKOU
- ZÁSUVKA 250V, 10/16A, IP44 P.O.
- VENTILÁTOR



VYPRACOVAL: <i>Ing. Komanický</i>	STAVBA: CHMINIANSKE JAKUBOVANY – MATERSKÁ ŠKOLA	STAVOPROJEKT S.r.o.
PROJEKTANT: <i>Ing. Komanický</i>	OBJEKT: S0 01 – MATERSKÁ ŠKOLA	Jarková 31, 080 01 Prešov
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: <i>Ing. Komanický</i>		www.stavoprojekt.sk
ING. KOMANICKÝ	ČASŤ: E-STAVEBNÁ	DATUM: 04/2016
	DIEL: ELI – ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT: 3x A4
VEDÚCI PROJEKTANT: <i>Ing. Arch. J. Krasnay</i>	OBSAH: PÔDORYS 2.N.P.	STUPEŇ: RP
		KÓTY V: MM
		PRÍL.Č.: 5
		MIERKA: 1:100